



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство Охорони Здоров'я України

м. Київ, вул. Грушевського, 7

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Заступник Головного державного  
санітарного лікаря України**



**Г.Ф. Бурлак**

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "16" 03 2007 р.

№ 05.03.02-03/13066

**Сепаратори нафтопродуктів та жиру, виготовлені із нержавіючої сталі та поліетилену високої щільності; залізобетонні сепаратори нафтопродуктів та жиру**

(об'єкт експертизи: виготовлений у відповідності ДСТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8421219000

(код в ДКПН, код та УКТЗЕД артикулу)

Очищення стічних вод від нафтопродуктів та жиру, що утворюються на територіях промислових районів, транспортних баз, АЗС, автомийок, СТО, паркінгів, ресторанів, лікарень, їдалень та інш., роздрібно-оптова реалізація

(сфера використання та реалізації об'єкта експертизи)

"ACO Passavant Concrete Separators s.r.o.", Чехія, 39181, Veseli nad Lužnicí, Hybesova, 549/1, tel.: +420 381 582 924, fax: +420 381 582 925; "ACO Passavant GmbH", Німеччина, 36 269, Philipstahl, Ulsterstr. 3, Postfach 1162, tel.: +49 6120 28 7106, +49 6120 28 7605; "ACO Stavební prvky, k.s.", Чехія, 58222, Pribyslav, Havlickova, 260, tel.: +420 569/491 305, +420 569/484848; (Німеччина, Чехія)

(країна-виробник, виробник, адреса, місцевість/об'єкт, телефон, факс, E-mail, WWW, код ДРП/ОУ)

ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд.", Україна, 04080, м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, оф.227, тел: (044) 230-60-37, код: 31903123

(виробник, адреса, місцевість/об'єкт, телефон, факс, E-mail, WWW, код ДРП/ОУ)

Контракт №01 від 15.01.07 між "ACO Passavant GmbH" (Німеччина) та ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна); контракт №01/2007 від 15.01.07 між "ACO Passavant Concrete Separators s.r.o." (Чехія) та ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна)

(слайд про контракт на встановлення об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу документів, представлених заявником та гігієнічних досліджень наданого заявником зразку об'єкта експертизи (Сепаратори нафтопродуктів та жиру, виготовлені із нержавіючої сталі та поліетилену високої щільності; залізобетонні сепаратори нафтопродуктів та жиру) за показниками безпеки: санітарно-хімічними відповідають вимогам «Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва» №1073 від 18.06.2003р., СанПіН 4630-88.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для забезпечення попередження ризику впливу несприятливих факторів, які створюються об'єктом в середовищі життєдіяльності людини необхідно: при використанні в заявленій сфері застосування дотримуватись вимог: «Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Києва» №1073 від 18.06.2003р.: рівень вмісту хімічних речовин в стічних водах при скиданні в централізовану очисну систему не вище (г/м<sup>3</sup>): нафтопродуктів – 4,5, жирів рослинного та тваринного походження – 50,0; СанПіН 4630-88; ГДК вмісту нафти у воді - 0,3 мг/л.

Місця розташування сепараторів (яко розміщують на ґрунті) повинні бути узгоджені з територіальними органами санепіднагляду на етапі затвердження проекту будівництва об'єкту. Очищення сепараторів нафтопродуктів здійснюють не менше 2 разів на рік, сепараторів жиру – від 1-2 разів на рік (для сепараторів, що встановлюють на підлозі в приміщенні) та до 1-2 разів на рік (для сепараторів, які розміщують на ґрунті).

Всі операції по очищенню сепараторів необхідно проводити за дотриманням правил техніки безпеки та інструкцій безпеки праці відповідної галузі виробництва згідно з діючою нормативно-технічною документацією. При проведенні

робіт по очищенню сепараторів необхідно застосовувати спенодяз, індивідуальні засоби захисту шкіри, слизових оболонок очей та органів дихання.

Транспортування, зберігання, установка сепараторів повинна здійснюватись згідно паспорту виробника; експлуатація – у відповідності до "Інструкції щодо експлуатації сепараторів нафтопродуктів та жирів виробництва концерну "ASO passavant".

Експлуатація сепараторів нафтопродуктів та жирів дозволяється тільки після заключення договору на їх обслуговування з підприємством, що має право проводити роботи по поводженню відходів (нафтопродуктів, жирів). При подальшому ввезенні в Україну та/або наявності продукції на ринку з метою попередження шкідливого впливу серійної продукції на здоров'я населення передбачається щорічна перевірка (розширений контроль) партій продукції, що ввозяться, або тих, що в обігу, на відповідність вимогам цього висновку та санітарного законодавства України.

При застосуванні дотримуватись рекомендацій виробника. У разі утворення відходів цієї продукції - поводження (утилізація/знищення) згідно вимог діючої на даний час в Україні нормативної документації у сфері поводження з відходами (ДСанПіН 2.2.7.029-99).

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Сепаратори нафтопродуктів та жиру, виготовлені із нержавіючої сталі та поліетилену високої щільності; залізобетонні сепаратори нафтопродуктів та жиру", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.**

Термін придатності: без обмеження.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: повинна бути надана етикетка на державній мові.

Висновок дійсний : до 15.03.2012 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: шляхом вибіркового санітарно-епідеміологічного нагляду на відповідність об'єкта експертизи вимогам діючого законодавства України та вибіркового контролю за показниками безпеки: вміст хімічних речовин в стічних водах при скиданні в централізовану очисну систему - нафтопродуктів, жирів рослинного та тваринного походження.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екології і токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6  
тел. 258-47-73

Протокол експертизи

№ 3/8-А-2140-07 від 15.03.2007 р.

Заст. голови експертної комісії

 Бобильова О.О.